



Tecniche di misura  
e Automazione

Staer S.r.l.

Uffici

Via Sibilla Aleramo,4

20090 Segrate (MI)

Tel. 02/26952067

Fax. 02/26922849

e-mail : [info@staermisure.it](mailto:info@staermisure.it)

Sito Web : [www.staermisure.it](http://www.staermisure.it)

# SOFTWARE TELELETTURA

## STAERMISURE AMR

### AUTOMATIC METER READING

**Logger 1**

Misuratore: PRODUZIONE\_RAMO\_2  
Serial Number: 1721506  
Prima Data: 04/04/2016 10.30  
Ultima Data: 01/08/2016 14.45  
Unità di misura: kWh/kvarh  
Intervallo (min.): 15

Intervallo di Tempo  
Inizio: 04/04/2016 10:30  
Fine: 06/07/2016 15:00

Valori visualizzati  
 Energia Attiva Imp.  
 Energia Attiva Exp.  
 Energia Reattiva QI  
 Energia Reattiva QII  
 Energia Reattiva QIII

**Registri Energia**

Misuratore: PRODUZIONE\_RAMO\_2\_172  
Serial Number: 1721506  
Data/Ora: 01/08/2016 14.43.03

Energia Attiva Imp.	502,722	kWh
Energia Attiva Exp.	4467954,094	kWh
Energia Reattiva QI	71,931	kvarh
Energia Reattiva QII	2796,487	kvarh
Energia Reattiva QIII	196414,998	kvarh
Energia Reattiva QIV	406,056	kvarh
Energia Apparente Imp.	943,293	kVAh
Energia Apparente Exp.	4487555,621	kVAh
Energia Reattiva Imp.	2868,418	kvarh
Energia Reattiva Exp.	196821,053	kvarh
Energia Reattiva Ind.	106486,070	kvarh

#### Registri Energia - Valori Storici

Misuratore: PRODUZIONE\_RAMO\_2  
Serial Number: 1721506  
Prima Data: 01/06/2015  
Ultima Data: 01/08/2016  
Unità di misura: kWh/kvarh

[Esporta CSV](#)

Data	Energia Attiva Imp.	Energia Attiva Exp.	Energia Reattiva QI	Energia Reattiva QII	Energia Reattiva QIII	Energia Reattiva QIV	Energia Apparente Imp.	Energia Apparente Exp.	Energia Reattiva Imp.	Energia Reattiva Exp.	Energia Reattiva Ind.
01/06/2015	502,647	3.671.060,063	71,895	1.921,309	193.707,817	394,046	275,924	1.093.431,610	590,579	57.511,663	
01/07/2015	502,654	3.751.079,456	71,905	2.018,875	193.921,456	395,312	276,302	1.117.148,140	619,490	57.575,339	
01/08/2015	502,657	3.835.965,803	71,905	2.111,261	194.110,231	395,866	276,466	1.142.305,400	646,864	57.631,436	
01/09/2015	502,661	3.902.420,160	71,909	2.176,250	194.302,431	396,395	276,624	1.161.999,780	666,121	57.688,541	
01/10/2015	502,665	3.960.123,143	71,915	2.233,755	194.498,858	397,068	276,826	1.179.102,250	683,162	57.746,941	
01/11/2015	502,670	4.000.929,086	71,915	2.271,445	194.702,769	397,912	277,076	1.191.200,640	694,329	57.807,609	
01/12/2015	502,675	4.034.679,491	71,915	2.299,223	194.860,136	398,498	277,249	1.201.207,990	702,559	57.854,410	
01/01/2016	502,682	4.067.420,636	71,915	2.324,015	195.040,383	399,292	277,485	1.210.917,410	709,905	57.908,052	
01/02/2016	502,688	4.097.361,949	71,920	2.359,365	195.217,032	400,256	277,772	1.219.797,770	720,381	57.960,678	
01/03/2016	502,693	4.136.390,753	71,920	2.413,043	195.392,536	401,206	278,054	1.231.369,610	736,285	58.012,961	
01/04/2016	502,699	4.180.309,695	71,926	2.469,751	195.549,594	402,194	278,348	1.244.390,120	753,090	58.059,789	
01/05/2016	502,704	4.243.812,176	71,926	2.540,887	195.737,637	403,045	278,600	1.263.212,250	774,167	58.115,758	
01/06/2016	502,711	4.316.534,550	71,926	2.627,728	195.964,386	404,119	278,918	1.284.767,350	799,897	58.183,261	
01/07/2016	502,717	4.387.997,036	71,927	2.702,123	196.205,726	405,359	279,286	1.305.948,720	821,941	58.255,136	
01/08/2016	502,722	4.466.241,383	71,931	2.794,191	196.411,096	406,046	279,491	1.329.138,510	849,221	58.316,190	



**Tecniche di misura  
e Automazione**

Staer S.r.l.

**Uffici**

Via Sibilla Aleramo,4

20090 Segrate (MI)


Tel. 02/26952067

Fax. 02/26922849

e-mail : [info@staermisure.it](mailto:info@staermisure.it)

Sito Web : [www.staermisure.it](http://www.staermisure.it)

## Esempio applicativo del Sistema



## Caratteristiche principali:

- Lettura dei contatori via seriale, modem, gsm, linea dedicata, fibra ottica, o rete Ethernet
- Acquisizione automatica o su richiesta dei dati dai gruppi di misura, ed alimentazione del database
- Rappresentazione grafica delle curve di carico
- Esportazione dei dati in automatico in formato Csv, Excel e PDF
- Invio automatico dei report estratti, anche su server SFTP
- Esecuzione automatica del report secondo l'articolo 24.2 del TIQTRA (Terna)
- Sincronizzazione dell'ora dei contatori
- Facilità di utilizzo per l'operatore
- Possibilità di gestire i profili tariffari
- Gestione dell'accesso anonimo e dell'accesso utente/password con la possibilità di impostare i diritti di accesso in lettura e scrittura per ogni utente o per gruppi di utenti.
- Esecuzione automatica all'avvio del computer
- Lingue disponibili: Italiano, inglese, Francese

## Requisiti tecnici del pc:

- Windows 7 o successivi
- 256 MB di memoria
- 2 GB di spazio libero sul disco
- 1 porta Usb Libera
- 512 Mb di scheda video

## Il software legge i seguenti contatori:

- Cewe Prometer W e R
- Cewe Prometer 100
- Elster A1700i
- Landys
- Iskra
- DPEE TH40C

*Altri contatori sono disponibili su richiesta*

Dati presenti in questi listini tecnici  
possono essere soggetti a variazioni  
senza preavviso



**Tecniche di misura  
e Automazione**

Staer S.r.l.

**Uffici**

Via Sibilla Aleramo,4

20090 Segrate (MI)

Tel. 02/26952067

Fax. 02/26922849

e-mail : [info@staermisure.it](mailto:info@staermisure.it)

Sito Web : [www.staermisure.it](http://www.staermisure.it)